

Mittelspannung

Kompaktstationen

HGB

Ausschreibungstext

Stationsgebäude HGB

- Typgeprüft gemäß IEC 62271-202 / DIN EN 62271-202 / VDE 0671-202
- Stationsgebäude in Fertigbauweise
- Beton-Fertigteil-Trafostation mit den Abmessungen L = 3050 mm, B = 2500 mm, H = 2650 mm
- einschließlich Kabelkeller, Zwischenwänden und Trafolaufschienen

Beton

- LB 25 für alle Bauteile; Bewehrung nach statischen Erfordernissen

Außenhaut

- Waschbetonvorsatz, 1/2 Rheinkies, 1/2 Quarzkies, Körnung 8/16, widerstandsfähig nach DIN 4030
- wahlweise mit einem hellen, leicht strukturierten Kunststoffreibputz, Sichtbeton, Rollputz mit RAL-Anstrich, Riemchen-Verklinkerung oder Dupa-Stone

Wanne

- widerstandsfähig nach DIN 4030, Fertigung gemäß WHG §19

Ausführung / Einbauteile

- 1 Tür, doppelflügelig, einwandig mit Feststeller, CU-Erdungsband, Regenabweiser, Schloss mit Zweipunktverriegelung oder Profilzylinder, stochersicheres Lüftungsgitter mit V2A-Streckgitter
- 1 Tür, doppelflügelig, doppelwandig mit Feststeller, CU-Erdungsband, Steinwollfüllung, Regenabweiser, Schloss mit Zweipunktverriegelung oder Profilzylinder
- 1 Lüftungsgittertür für Traforaum, mit Feststeller, CU-Erdungsband, Regenabweiser, Schloss mit Zweipunktverriegelung oder Profilzylinder, stochersicher mit V2A-Streckgitter
- 1 Lüftungsgitter für Traforaum, Regenabweiser, stochersicher mit V2A-Streckgitter
- Hauff Kabeldurchführungen HD 125 oder Deckel
- Hauff Erdungsdurchführung HD-E
- Erdungsanschlussfahne außen

Anstrich / Fassade

- alle äußeren Stahleinbauteile erhalten einen Anstrich nach RAL-Farbtönen
- der Innenraum erhält einen weißen Binderfarbanstrich

